

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
И.В. Ширяков
протокол № _____ от «09» 08 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
А.Б. Волочай
Приказ № 58 от "09" 08 2021 г.

Инструкция № 11
о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

МБДОУ "Железнодорожная станция"

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярных работ) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками ДОУ.
2. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией и не имеющий каких либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.
3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории ДОУ.
5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.
6. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
7. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.
8. Запрещается:
 - 8.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
 - 8.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
 - 8.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
 - 8.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;

9. В случае возникновения пожара необходимо:

9.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность заведующего ДОУ;

9.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;

9.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

9.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

9.5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

Ответственный за пожарную безопасность

Нижко /Е.В.Нижко/

С инструкцией ознакомлен (а)

«09» 08. 2021 г.

Нижко /Е.В.Нижко/

