



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ»

Генеральному директору
ООО «ЦПБ»

Гущину П.Б.

(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Кемеровской области - Кузбассу)
пр. Ленина, 55А, г. Кемерово, 650000
тлф(3842)58-45-99, факс 58-33-24,

E-mail: : ipl@42.mchs.gov.ru

2022 № ИВ-428-
на № В-428-450 от 10.08.2022

ПРОТОКОЛ

определения качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций

1. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ В ИПЛ – 12.08.2022
2. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ – 22.07.2022
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТЫ (наименование объекта) – Кемеровская область - Кузбасс, Мариинский район, г. Мариинск, пер. Ноградский, 3, МБДОУ «Детский сад №11 «Золотой ключик».
4. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ ОГНЕЗАЩИТНУЮ ОБРАБОТКУ – ООО «ЦПБ», лицензия № 6-Б/00608 выдана 21.12.2012.
5. ВИД ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ – Деревянные конструкции чердачного помещения. Площадь обработки – 1280,0 м².
6. НАИМЕНОВАНИЕ (МАРКА) ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА – «МИГ-09», сертификат соответствия №С-RU.НВ77.В.00098/21 срок действия до 07.10.2026.
7. ВНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ – чердачное помещение сухое, проветриваемое, деревянные конструкции обработаны полностью.
8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ - Согласно п.6.4.1 ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте».

№	Место отбора проб	Образцы	Результат испытаний			
			Время самостоятельного горения, с	Сквозное прогорание до образования отверстия	Обугливание обработанной стороны по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Обугливание на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки при наличии признаков воспламенения
1	Обрешетка	2	0	-	-	-
2	Стропила	2	0	-	-	-
3	Стойка	2	0	-	-	-
4	Мауэрлат	2	0	-	-	-

9. ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ.

Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций чердачного помещения здания МБДОУ «Детский сад №11 «Золотой ключик» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Мариинский район, г. Мариинск, пер. Ноградский, 3, проведенная ООО «ЦПБ», соответствует нормативным требованиям по пожарной безопасности и технической документации на огнезащитные средства.

Инженер сектора ИИРОПБ

И.Ю. Козлова

СОГЛАСЕН

Начальник Судебно-экспертного учреждения

Ж.М. Новикова

