

Расчет количества огнетушителей на помещения ДОУ

Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, глава XIX: 465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений.

Согласно Приложения 1 общественные здания обеспечиваются огнетушителями исходя из расчета:

1 порошковый 10-литровый на 400 кв.м;

или

1 порошковый 5-литровый огнетушитель на 200 кв.м.

Пример расчета:

Если площадь ДОУ, например 4419 кв.м., то 4419 делим на 200, получится 22 огнетушителя 5-литровых.

Согласно действующим Правилам пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений, Правил противопожарного режима в Российской Федерации:

- Ручные огнетушители в детсадах должно навешивать на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или устанавливаются в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

- Детские сады, расположенных в сельской местности, следует оборудовать пожарными постами с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5 л — 2 шт., ведра — 4 шт., топоры — 2 шт., лопаты — 2 шт., багры — 2 шт., лестницы приставные — 1 шт., бочки с водой емкостью 0,25 м³ — 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 м³).

Обязательно:

В каждую группу ДОУ установить по 2 огнетушителя ОП-5

На кухню (пищеблок) — 2 огнетушителя ОУ-3

Прачечная (бельевая) - 1 ОП-5

Электрощитовая - 1 ОУ-5

Хоздвор - пожарный щит.